

ល្មើសប្រតិបត្តិការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍ SD/SDC

លេខដំណាច់	សមត្ថភាពប្រើប្រាស់		កម្រិតតង់ស្យុង (V)	ចរន្តអគ្គីសនីដែលបានកំណត់ (A)	កុងស្យូមប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ (V)	កម្រិតចរន្តប្រតិបត្តិការ (A)	សមត្ថភាពប្រើប្រាស់
	KW	KVA					
ឡូត៍ 230 V 50Hz/1500r/min COSφ = 1.0							
SD-5	5	5	230	21.7	<80	160	40
SD-7.5	7.5	7.5	230	32.6	<80	200	40
SD-10	10	10	230	43.5	<80	230	40
SD-12	12	12		52.2	<80	300	40
ឡូត៍ 400V 50Hz/1500r/min COSφ = 0.8							
SDC-5	5	6.3	400	9	<80	140	40
SDC-7.5	7.5	9.4	400	13.5	<80	180	40
SDC-10	10	12.5	400	18.1	<80	225	40
SDC-12	12	15	400	21.7	<80	280	40

dienmaymannguyen.com